

ПОСЛОВНО-СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ПИНКИ“

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Дана: 22.8.2016. године

Сремска Митровица

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА

НАБАВКА (КУПОВИНА), ИСПОРУКА, МОНТАЖА И ПУШТАЊЕ У РАД ТОПЛОТНЕ ПУМПЕ ЗА ПОТРЕБЕ БАЗЕНА ПРИ ПСЦ „ПИНКИ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ПИТАЊЕ БР.1

Из ког разлога се предвиђа СЕ сертификат/знак а не одговарајући ЗА сертификат/знак који је једино важећи на територији Србије и који је захтеван правилником о нисконапонској опреми SL-13/10 и правилником о електромагнетској компатибилности SL-13/10. Да ли се прихвата сертификат/знак ЗА који је једино важећи на територији Србије а издат у складу са наведеним правилницима?

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР.1:

Наручилац ће прихватити достављање и ЗА сертификата, као доказа о испуњености услова у складу са конкурсном документацијом.

ПИТАЊЕ БР.2

У тендерској документацији наведено је да се уређај – постројење испоручује фабрички тестиран и испитан на пројектним параметрима те се испитан испоручује у једном комаду.

Уређај представља фиксно постројење обухваћено ставком 1. тендерске документације, израђено и прилагођено параметрима бунарске воде и пројектним захтевима термотехничких исталација објекта. Тестирање и испитивање рада уређаја – постројења на пројектним параметрима могуће је једино на објекту при пуштању у рад како је то наведено у тачки 3. тендерске документације.

Пре испоруке уређаја у фабричким условима могуће је и једино треба извршити сва потребна испитивања:

-на притисак;

-непропусност;

-тестирање електроормана;

-провера рада аутоматике;

Као и доставити све техничке карактеристике постројења са гарантованим параметрима при задатим пројектним условима.

Да ли сматрате да је овакав приступ испитивању и доказивању радних параметара исправан и испуњава услове тендерске документације?

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР.2:

Пре испоруке уређаја у фабричким условима треба извршити испитивања на притисак, непропусност, тестирање електроормара, провера функционалности аутоматике према пројектним условима наведеним у техничкој спецификацији (вођење температуре воде секундарна на задату вредност „баферу“, каскадни рад компресора, управљање радом

циркулационих пумпи, заштита рада у случају недостатка протока бунарске воде, сигнална веза са радом бунарских пумпи и остали пројектни параметри наведени у техничкој спецификацији везано за рад топлотне пумпе), и достављање техничких карактеристика које су тражене конкурсном документацијом (количина бунарске воде са пројектним параметрима наведеним у техничкој спецификацији, COP коефицијент). Достављење техничке карактеристике наведене у понуди (потрошња бунарске воде за производњу топлоте од 450kW и COP при производњи топлотне енергије) се након монтаже при првом пуштању у рад проверавају да ли оним техничким карактеристикама наведеним у понуди, као што је наведено у тачки 3. техничке спецификације.

ПИТАЊЕ БР.3

Као једно од средстава обезбеђења наведено је Писмо о намерама које издаје банка добављача. Да ли је прихватљиво да рок важности Писма о намерама буде једнак року важности понуде? Уколико није молим Вас да наведете минимални рок важности Писма о намерама.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР.3:

Писмо о намерама за добро извршење посла и испуњење уговорних обавеза може да има онолики рок важности колико износи и рок важења понуде, а Наручилац задржава право да у случају истека рока важења писма о намерама пре закључења уговора, писаним путем од изабраног понуђача затражи продужење важности предметног писма о намерама до издавања банкарске гаранције по наведеном основу.

Писмо о намерама за отклањање грешака у гарантном року од 24 месеца треба да има рок важења до коначног извршења уговорних обавеза, међутим како није могуће прецизирати тачан рок за извршење по уговору о јавној набавци, обзиром да је исто условљено актуелним радовима на изградњи базена у Сремској Митровици а који су везани за предметну јавну набавку, свесни немогућности или отежавајућих околности банака да издају писмо о намерама са неограниченим или паушално одређеним роком трајања, наручилац ће прихватити писмо о намерама за отклањање грешака у гарантном року од 24 месеца са било којим роком важења, уз обавезу понуђача да након истека рока, а на захтев наручиоца достави ново писмо о намерама, односно изврши продужење рока важности постојећег писма о намерама онолико пута колико то буде потребно до коначног издавања банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року од 24 месеца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА рд.бр.1.1.5.